

SUIVI MENSUEL – Février 2023

Éléments contrôlés	Seuils réglementaires (mg/Nm ³)	Moyenne mensuelle Ligne 1 (mg/Nm ³)	Moyenne mensuelle Ligne 2 (mg/Nm ³)	Moyenne mensuelle Ligne 3 (mg/Nm ³)
Acide Fluorhydrique (HF)	1	0,01	0,09	0,03
Ammoniac (NH ₃)	30	0,01	0,58	0,08
Carbone Organique Total (COT)	10	1,08	2,28	2,29
Chlorure d'hydrogène (HCl)	10	0,67	1,25	0,71
Dioxyde de soufre (SO ₂)	50	10,75	16,53	25,23
Monoxyde de carbone (CO)	50	31,05	37,63	34,85
Oxyde d'azote (NO _x)	80	60,56	47,24	49,76
Poussières	10	0,94	2,12	1,24