

SUIVI MENSUEL – Décembre 2024

Eléments contrôlés	Unités	Seuils réglementaires	Moyenne mensuelle Ligne 1	Moyenne mensuelle Ligne 2	Moyenne mensuelle Ligne 3
Acide Fluorhydrique (HF)	mg/Nm ³	1	0,13	0,01	0,03
Ammoniac (NH3)	mg/Nm ³	10	0,11	0,46	1,49
Carbone Organique Total (COT)	mg/Nm ³	10	1,14	2,91	9,29
Chlorure d'hydrogène (HCl)	mg/Nm ³	8	2,26	0,51	0,88
Dioxyde de soufre (SO₂)	mg/Nm ³	40	9,90	3,50	6,53
Monoxyde de carbone (CO)	mg/Nm ³	50	26,65	27,90	78,76
Oxyde d'azote (NOx)	mg/Nm ³	80	50,66	55,73	62,64
Poussières	mg/Nm ³	5	1,47	1,45	1,61
Mercure (Hg)	µg/Nm ³	20	3,82	1,53	2,44