

SUIVI MENSUEL – Juin 2024

Eléments contrôlés	Unités	Seuils réglementaires	Moyenne mensuelle Ligne 1	Moyenne mensuelle Ligne 2	Moyenne mensuelle Ligne 3
Acide Fluorhydrique (HF)	mg/Nm ³	1	0,04	0,05	0,13
Ammoniac (NH ₃)	mg/Nm ³	10	0,02	0,44	2,33
Carbone Organique Total (COT)	mg/Nm ³	10	1,63	2,56	3,73
Chlorure d'hydrogène (HCl)	mg/Nm ³	8	1,80	0,30	0,32
Dioxyde de soufre (SO ₂)	mg/Nm ³	40	9,70	10,66	2,81
Monoxyde de carbone (CO)	mg/Nm ³	50	31,66	30,89	43,49
Oxyde d'azote (NO _x)	mg/Nm ³	80	60,23	59,04	61,84
Poussières	mg/Nm ³	5	1,36	1,58	1,14
Mercure (Hg)	µg/Nm ³	20	2,45	1,93	1,77